

Исх. № 221

от «17» 03 20 23 г.)

Начальнику отдела
по Давлекановскому
району и г. Давлеканово
Министерства земельных
и имущественных
отношений РБ
И.Р. Мигуновой

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на теплоснабжение объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Рабочая 5а в г. Давлеканово.

1. Источник теплоснабжения - котельная №4
2. Возможная точка присоединения – трубопровод тепловой сети d-159мм по ул. Рабочая
3. Температурный график - 95⁰С / 70⁰С
4. Давление в подающем трубопроводе - 3 кгс/см²
5. Давление в обратном трубопроводе - 2 кгс/см²
6. В точке присоединения построить новую тепловую камеру ТК
7. Тепловую сеть от ТК до объекта проложить в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством. В точке подключения установить запорно-регулирующую арматуру
8. Установить прибор учета тепловой энергии в установленном порядке в соответствии с нормативно-технической документацией, утвержденной действующим законодательством.
9. Предоставить для согласования в энергоснабжающую организацию рабочий проект на тепловые сети.
10. Провести приемо-сдаточные испытания с оформлением соответствующих актов, копию которых предоставить в энергоснабжающую организацию.
11. **Получить разрешение на допуск в эксплуатацию вновь вводимых тепловых энергоустановок в органах государственного энергетического надзора (Западно – Уральское управление Ростехнадзора)**
12. Подача теплоносителя в новые тепловые сети и теплопотребляющие установки производится после допуска их в эксплуатацию и заключения договора теплоснабжения.
13. Срок действия выданных тех. условий 2 года

Директор



И.И. Мухамедзянов